



Koszalin, dnia 26.01.2022 r.  
RKW-2022-915

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni  
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.339.2021.MD

Urząd Gminy Będzino SEKRETARIAT WPLYNEŁO	
31. 01. 2022	1192/22
nr dzieła .....	podpis .....
zał. ....	RZO

## DECYZJA

Na podstawie :

- art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65a , art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2a oraz art. 400, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),
- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

### udzielam POZWOLENIE WODNOPRAWNE

**Gminie Będzino** na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę rowu melioracyjnego otwartego na rurociąg szczelny Ø 600 mm na długości 32,5 m zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 375/1, obręb ewidencyjny Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000:

Włot: X: 6011482,39 Y: 5564099,48

Wylot: X: 6011489,45 Y: 5564131,20

**oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 230,05 zł.**

#### Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. wykonania robót zgodnie z operatem wodnoprawnym,
2. bieżącej konserwacji i utrzymywania urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym i sanitarnym, na odcinkach od 5 m przed wlotem i do 5 m za wylotem celem utrzymania pełnej drożności rowu,
3. zabezpieczenia placu budowy na czas robót i jego uprzątnięcia po ich zakończeniu,
4. niezwłocznego udroźnienia urządzenia wodnego i naprawy zniszczeń w przypadku jego zamulenia lub zniszczenia,
5. usuwania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonywania dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania planowanej inwestycji na interesy osób trzecich,
6. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach realizacji niniejszego pozwolenia,
7. powiadomienia Zarządu Zlewni w Koszalinie o rozpoczęciu i zakończeniu robót.

#### Uzasadnienie

W dniu 30.07.2021 r. do PGW WP ZZ w Koszalinie wpłynął wniosek Gminy Będzino o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem z dnia 25.10.2021 r. Organ, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej zw. KPA) w związku z art. 389 pkt 6, art. 400 ust. 7, art. 401, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej zw. Ustawą), zawiadomił zainteresowane strony oraz podał do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość

zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W zakreślonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag względem planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania.

Działając w oparciu o art. 7, art. 50 § 1, art. 77 § 1, art. 79 § 1 KPA Organ zawiadomił o terminie i miejscu oględzin, które odbyły się w dniu 16.11.2021 r. Podczas oględzin stwierdzono przebudowę rowu na odcinku około 30 m (zarurowanie). Nie wykonano umocnień za pomocą faszyny na wlocie i wylocie rurociągu oraz wlotu i wylotu dokowego. W związku z powyższym pismem z dnia 19.01.2022 r. Organ wezwał się Gminę Będzino do zaniechania dalszych prac z uwagi na fakt, iż wymagają one uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie rurociągu szczelnego o długości 32,5mb i  $\varnothing$  600 mm w miejsce fragmentu istniejącego rowu melioracyjnego SA. Istniejący rów prowadzi wody z obszarów położonych na zachód od działki nr 375/1 i przechodzi przepustem  $\varnothing$  800 mm pod drogą gruntową, dalej w kierunku wschodnim do przepustu  $\varnothing$  1000 mm. Na przebudowywanym odcinku rów nie ma wydzielonej odrębnej działki i znajduje się w działce drogowej nr 375/1. Działka ta ma szerokość ok. 10,0 m i poprzez istniejące warunki zabudowy w jej granicach posiada utrudnioną komunikację do położonych na dalszym odcinku drogi nieruchomości, a w szczególności dla maszyn rolniczych dojeżdżających do pól rolnych. Skanalizowanie odcinka rowu pozwoli na poszerzenie drogi i polepszenie ciągu komunikacyjnego. W celu maksymalnego poszerzenia drogi projektuje się rurociąg szczelny o średnicy  $\varnothing$  600 mm PP o sztywności obwodowej SN8 oraz wykonanie rowu drogowego bezpośrednio nad rurociągiem. Rów drogowy będzie miał szerokość dna 1,0 m, nachylenie skarp 1:1 oraz spadek dna równy spadkowi rurociągu szczelnego. Na wlocie i wylocie rurociągu szczelnego zaprojektowano wlot i wylot dokowy, betonowy, prefabrykowany. Skarpy rowu umocnione zostaną faszyną 2 x  $\varnothing$  20 cm na długości 4 mb. Stare koryto rowu SA zostanie zasypane i teren ukształtowany ze spadkiem poprzecznym w kierunku rowu drogowego. Oś projektowanego rurociągu szczelnego znajdują się w odległości 1,5 od granicy działki nr 155.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Strzeżenica (kod RW600017456129). JCWP posiada status naturalnych części wód. Aktualny stan JCWP został określony jako zły o zagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW60009. JCWpd charakteryzuje dobry stan chemiczny i ilościowy oraz brak ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych, jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Planowane do wykonania urządzenie znajduje się na obszarze objętym jedną z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest to obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. formę ochrony przyrody oraz cele i przedmioty ochrony. Gmina Będzino pismem z dnia 24.01.2022 r. dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

***Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.***


#### **Pouczenie**

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.
5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.

**Otrzymują:**

1. Gmina Będzino (jako strona postępowania oraz do podania do publicznej wiadomości)  
Urząd Gminy Będzino  
Będzino 19  
76-037 Będzino
2. PGW WP RZGW w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 13A  
70-030 Szczecin
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie – aa



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Koszalinie  
Zastępca Dyrektora  
Dariusz Tkacz